

**RICHIESTA OFFERTA -  
LISTA DELLE LAVORAZIONI E  
FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI  
LAVORI**

**OGGETTO:** INSTALLAZIONE E CONSEGNA APPARATI AUTONOMI DI  
CLIMATIZZAZIONE CALDO-FREDDO PRESSO I LOCALI DEGLI UFFICI  
DIPENDENTI DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**COMMITTENTE:** Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Calabria - Ufficio  
Risorse Materiali

Data, \_\_\_\_\_

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
1 NP 002	<p style="text-align: center;"><b><u>LAVORI A MISURA</u></b></p> <p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. con unità interna a parete alta, compreso canale in plastica del tipo autoestinguento completo di coperchio e relativi accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e cavi elettrici.</p> <p>Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (9000 BTU); potenza termica =&gt; (11500 BTU); Classe energetica minima A+</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a corpo a corpo	4,00			
2 NP 003	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. con unità interna a parete alta, compreso canale in plastica del tipo autoestinguento, completo di coperchio e relativi accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e cavi elettrici.</p> <p>Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (12000 BTU); potenza termica =&gt; (13500 BTU); Classe energetica minima = A+</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a corpo a corpo	2,00			
3 NP 004	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e relative tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa di tipo corrugato, per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt.</p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<p>Installazione unità interna a parete ad altezza min. mt.2,80 compreso canale in plastica del tipo autoestinguente e relativo coperchio con accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e dei cavi elettrici. Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (9000 BTU); Classe energetica minima = A+</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... a corpo</p> <p style="text-align: center;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a corpo	1,00			
4 NP 005	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e relative tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa di tipo corrugato, per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. Installazione unità interna a parete ad altezza min. mt.2,80 compreso canale in plastica del tipo autoestinguente e relativo coperchio con accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e dei cavi elettrici. Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (12000 BTU); Classe energetica minima = A+</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... a corpo</p> <p style="text-align: center;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a corpo	1,00			
5 NP 006	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e relative tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa di tipo corrugato, per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. Installazione unità interna a parete ad altezza min. mt.2,80 compreso canale in plastica del tipo autoestinguente e relativo coperchio con accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e dei cavi elettrici. Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (18000 BTU); Classe energetica minima = A+</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO... a corpo</p> <p style="text-align: center;">Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	a corpo	2,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>T O T A L E euro</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					



