



*Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia*

*Ufficio Risorse materiali*

Reg.Int.2018/1409

## **IL DIRETTORE REGIONALE**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente atto

## **AUTORIZZA**

l'Ufficio Risorse materiali ad effettuare una trattativa privata per la sostituzione dell'inverter del quadro di manovra dell'impianto di sollevamento F2Y01491 Matricola 11065 presso il palazzo sede degli uffici finanziari di Udine – Via Gorgi, 18 - mediante affidamento diretto alla ditta manutentrice degli impianti elevatori P.R.M. ASCENSORI S.R.L., per il costo complessivo di € 2.885,68 + IVA.

Il contratto sarà perfezionato e potrà avere efficacia solo dopo l'ottenimento dei dati che la P.A. deve richiedere per la tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010

### **Motivazioni**

A causa del guasto e conseguente blocco dell'impianto di sollevamento F2Y01491 Matricola N. 11065, il giorno 19/06/2018 è stata fatta intervenire la ditta manutentrice degli impianti di sollevamento PRM Ascensori.

Il personale tecnico, ha riscontrato la necessità di sostituire il dispositivo inverter del quadro di manovra per riportare l'elevatore nelle ottimali condizioni di funzionamento in sicurezza.

Si rende quindi necessaria la sostituzione dell'inverter sul quadro di manovra esistente per impianti fino a 17 fermate, velocità fino a 1 m/s e potenza fino a 7HP.

Si rende inoltre necessario, ai fini di una corretta installazione, la sostituzione della scheda 2 RELE VACON NXP e la resistenza HP WIREWOUND MRCF 1500W 50R.

### **Criterio di selezione:**

Poiché tale intervento, indispensabile per la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, è da effettuarsi in tempi strettissimi, e stante l'esiguità di fondi sul budget delle spese di manutenzione ordinaria non programmata, si è provveduto a chiedere alla società un preventivo di spesa per la sostituzione degli elementi ammalorati comprensiva di verifiche e prove di funzionamento. La stessa ha presentato un preventivo di € 2.885,68, prezzo

conforme alle indicazioni del capitolato d'appalto, e al quale è stato applicato lo sconto contrattuale del 20,20%..

Considerando che l'offerta è conveniente e che l'impianto è in affidamento alla P.R.M. Spa come terzo responsabile, tenuto conto che l'intervento riguarda la sicurezza del personale e dell'utenza, si affida alla stessa l'esecuzione del lavoro.

Alla ditta verrà richiesto di certificare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 80 per la contrattazione con la P.A.

Il presente contratto è regolato dalle schede del M.I.P. B.b.4 che consente la procedura dell'affidamento diretto fino alla soglia di € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett.a), DLgs 50/2016 secondo il punto B.b.4.1, e l'unicità del fornitore qualora il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato secondo il punto B.b.4.3.

Si autorizza l'Ufficio Risorse Materiali ad effettuare la conclusione delle attività negoziali e gli adempimenti connessi con la stipula del contratto mediante il sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Giulio Lonzar. La sig.ra Renata Ellero è incaricata dell'attività istruttoria.

### **Riferimenti normativi dell'atto**

**CIG : 7574584873**

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8)

Regolamento di contabilità dell'Agenzia delle Entrate (artt. 16-17)

Manuale Interattivo delle Procedure MIP – (schede B.b.4.1. e B.b.4.3)

Trieste, 18 luglio 2018

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Alberta De Sensi*