

**Manutenzione infissi interni ed esterni dell'immobile di via Filzi n. 3 Gorizia e sede della Direzione Provinciale di Gorizia Ufficio Provinciale Territorio.**

Si richiede per la sede della Direzione Provinciale di Gorizia Ufficio Provinciale – Territorio di via Filzi n. 3, un intervento di manutenzione dei serramenti che possono pregiudicare la sicurezza e l'incolumità del personale.

Di seguito si elencano le problematiche riscontrate documentate da elaborati fotografici che si allegano:

1. Sostituzione di n. 1 serratura e della maniglia non funzionante della porta di accesso al bagno del piano terra, in prossimità del vano scale;
2. Sostituzione n. 1 cardine sistema a vasistas del bagno donne del piano terra, zona back office, attualmente scardinato col pericolo che l'infisso cada;
3. Sostituzione di n. 1 perno della finestra nella stanza numero 106 al primo piano;
4. Sistemazione di n. 2 tapparelle degli infissi al piano terra, zona back office, bloccate, di cui una è priva della corda che la aziona meccanicamente.

L'offerta dovrà essere comprensiva di ogni attività necessaria a rendere funzionale i serramenti.

Il sopralluogo presso la sede oggetto dei lavori, pur non obbligatorio, è fortemente consigliato al fine di garantire la corretta fornitura.

Dopo la fornitura ed installazione, le attività richieste potranno ritenersi concluse solo a seguito di collaudo con esito positivo dei serramenti e della ricezione dell'Ufficio.

L'importo per l'intera fornitura non è stato determinato pertanto verrà presa in considerazione l'offerta più conveniente che rispetti tutti i requisiti richiesti.

L'offerta si intende "a corpo" e pertanto dovrà esprimere il costo totale della fornitura compresa della consegna e dell'installazione / posa in opera.

I riferimenti per informazioni e per poter effettuare il sopralluogo sono:

- ✓ Paola Barban e-mail: [Paola.Barban@agenziaentrate.it](mailto:Paola.Barban@agenziaentrate.it)
  - ✓ Giampiero Galli e-mail: [Giampiero.Galli@agenziaentrate.it](mailto:Giampiero.Galli@agenziaentrate.it)
- Per chiarimenti esclusivamente di natura amministrativa contattare
- ✓ Silvia Chiaselotto e-mail: [Silvia.Chiaselotto@agenziaentrate.it](mailto:Silvia.Chiaselotto@agenziaentrate.it)

Le attività richieste dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità e sia per le caratteristiche tecniche. Il lavoro dovrà essere realizzato in conformità alle norme stabilite dall'Unione Europea in materia di sicurezza, tutela del lavoro e tutela ambientale.

Rammentiamo che dal 6 giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni potranno accettare le fatture solo in formato elettronico e corredate di CIG ed a esse sarà applicata la scissione di pagamento.

Si allega il Mod.4 di autocertificazione dell'imprenditore in merito all'inesistenza di conflitti di interessi da allegare, firmato digitalmente, al momento dell'offerta sul mercato elettronico.

#### **Note per gli adempimenti fiscali**

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica [dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it), prima della stipula, la scansione delle marche da bollo che saranno utilizzate per il contratto e, successivamente la stipula, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.



1\_Maniglia porta Bagno lato vano scale Piano Terra



1\_Maniglia porta Bagno lato vano scale Piano Terra



2\_Infisso scardinato - bagno donne Piano Terra Back Office




3\_Perni apertura rotto - stanza 106 Piano Primo



4 Tapparella con corda per apertura manuale rotta PT



5 Tapparella con corda per apertura manuale rotta PT



**Agenzia delle Entrate**  
**Direzione Regionale**  
**Friuli Venezia Giulia**  
**Via Fabio Filzi,3**  
**Gorizia**  
**Pianta piano Primo**

