

**Fornitura e posa in opera di un sistema di avvisatori ottico acustici da attivare in caso di allarme evacuazione mediante pulsanti presso la sede della Direzione Provinciale di Gorizia in via Roma 6 a Gorizia.**

All'interno dell'immobile di via Roma 6 a Gorizia, sede della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate deve essere realizzato un sistema di avvisatori ottico/acustici per la segnalazione dell'allarme per evacuazione della sede.

Si richiede pertanto la fornitura e la posa in opera di un sistema che comprenda:

- ✓ eventuale centralina di controllo da posizionarsi nella stanza del centro stella al piano interrato;
- ✓ n° 5 pulsanti di attivazione/tacitazione, posizionati come indicato nelle piante allegate:
  - alla destra uscendo dalla porta del corridoio centrale al piano interrato;
  - sulla parete a destra della porta di uscita dal front office al piano terra;
  - sulla parete a destra della porta di uscita del corridoio al 1° piano;
  - sulla parete a destra della porta di uscita del corridoio al 2° piano;
  - sulla parete a destra della porta di uscita del corridoio al 3° piano;
- ✓ n° 6 avvisatori ottico acustici (posizionati come indicato nelle piante allegate).
  - sopra la porta di uscita del corridoio centrale al piano interrato;
  - sopra la porta di uscita dalla sala di aspetto al piano terra;
  - sopra la porta di uscita dal back-office al piano terra;
  - sopra la porta di uscita del corridoio al 1° piano;
  - sopra la porta di uscita del corridoio al 2° piano;
  - sopra la porta di uscita del corridoio al 3° piano;

All'interno dell'archivio al piano interrato vicino alla porta di ingresso sono già presenti un pulsante ed un avvisatore che dovranno essere collegati al sistema di nuova installazione.

Tutti gli avvisatori ottico acustici (anche quello già in opera) dovranno essere messi in funzione contemporaneamente mediante l'utilizzo di ognuno dei pulsanti (anche quello già in opera) e deve essere prevista una procedura di tacitazione unica sul pulsante attivato o in subordine sull'eventuale centralina.

Il passaggio dei collegamenti è previsto all'interno delle canale a servizio dell'impianto di cablaggio tranne per quanto riguarda i tratti finali prima dei pulsanti e prima degli avvisatori ottico acustici.

L'offerta dovrà essere comprensiva di ogni attività necessaria a rendere funzionale l'apparecchiatura oltre ad ogni certificazione di legge, ed il sopralluogo presso la sede oggetto dei lavori è fortemente consigliato al fine di garantire la corretta fornitura.

Dopo fornitura ed installazione, le attività richieste potranno ritenersi concluse solo a seguito di collaudo con esito positivo dell'apparecchiatura e di ricezione delle necessarie certificazioni di legge comprese.

L'importo di € 2000,00 iva esclusa per l'intera fornitura è meramente indicativo pertanto non va considerato quale base d'asta.

Per informazioni di carattere generale:

Davide Cobai      040.9710.474      [Davide.Cobai@agenziaentrate.it](mailto:Davide.Cobai@agenziaentrate.it)

I riferimenti per informazioni e sopralluoghi sono:

sig. Girolamo Coccia      0481.093114      [Girolamo.Coccia@agenziaentrate.it](mailto:Girolamo.Coccia@agenziaentrate.it);

dott.ssa Monica Pozzati      0481.093143      [Monica.Pozzati@agenziaentrate.it](mailto:Monica.Pozzati@agenziaentrate.it)

#### **Note per gli adempimenti fiscali**

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica [dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it), prima della stipula, la scansione delle marche da bollo che saranno utilizzate per il contratto e, successivamente la stipula, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.