

## **Intervento di manutenzione sull'impianto di estinzione antincendio a gas INERGEN presso l'archivio della Direzione Provinciale di Trieste.**

Si richiede, presso l'archivio della Direzione Provinciale di Trieste in via Stock 2/3 a Trieste, un intervento per il collaudo dell'impianto di estinzione antincendio a protezione dell'archivio storico sito al primo piano.

L'impianto è composto principalmente da n° 17 bombole da 80 litri caricate con gas INERGEN (IG 541) con pressione nominale 300 bar e capacità nominale 24 Nm<sup>3</sup>; è inoltre presente una ulteriore bombola pilota per la scarica dell'impianto di dimensioni più ridotte, oltre alle valvole a flusso rapido e alle tubazioni di collegamento e distribuzione del gas.

Viene richiesto il servizio di:

- 1) collaudo delle 17 + 1 bombole
- 2) sostituzione del gas estinguente presente nelle 17 + 1 bombole;
- 3) pressatura idraulica delle manichette di scarica;
- 4) revisione delle valvole a flusso rapido;
- 5) soffiatura e pulizia delle tubazioni;
- 6) prova di tenuta del locale;
- 7) idonea chiusura di alcuni fori presenti nel cartongesso e di eventuali altre possibili aperture che impediscano la tenuta del locale;
- 8) certificazione delle attività di collaudo/revisione e qualsiasi altra opera si rendesse necessaria a rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Durante le attività in cui il funzionamento dell'impianto risulti interdetto dovrà essere previsto un presidio equivalente affinché sia garantita comunque ed in ogni momento la protezione antincendio dell'archivio.

L'offerta, a corpo, dovrà essere comprensiva di ogni attività necessaria a certificare il collaudo di tutti i componenti e dell'intero impianto di protezione antincendio oltre alla redazione di tutte le certificazioni dovute per legge.

Alla fine dell'attività oggetto della presente gara l'intervento potrà ritenersi concluso solo a seguito di una relazione con esito positivo redatto da parte dell'ufficio e alla consegna da parte dell'impresa aggiudicataria delle certificazioni di legge, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti.

L'importo presunto non è stato determinato ma sarà presa in considerazione l'offerta più economica.

Il sopralluogo presso la sede oggetto dei lavori pur non obbligatorio risulta fortemente consigliato al fine di garantire il corretto svolgimento dell'intervento e della fornitura.

I riferimenti per informazioni ed eventuali sopralluoghi sono:

- ✓ Buttara Roberto    [Roberto.Buttara@agenziaentrate.it](mailto:Roberto.Buttara@agenziaentrate.it)    040/3227349
- ✓ Piselli Luciano    [Luciano.Piselli@agenziaentrate.it](mailto:Luciano.Piselli@agenziaentrate.it)    040/3227369    3204305188

L'attività richiesta dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità che per le caratteristiche tecniche. Dovrà essere realizzato in conformità alle norme stabilite dall'Unione Europea in materia di sicurezza, tutela del lavoro e tutela ambientale.

L'Agenzia delle Entrate si riserva quindi la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria le modalità operative dell'intervento e le schede tecniche dei prodotti proposti, allo scopo di verificare la corrispondenza a quanto richiesto e per la redazione del previsto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Si precisa inoltre che, qualora l'intervento non corrisponda ai requisiti richiesti o l'impresa aggiudicataria non sia in grado di fornire le relative schede tecniche, l'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Rammentiamo che dal 6 giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni potranno accettare le fatture solo in formato elettronico e corredate di CIG ed ad esse sarà applicata la scissione di pagamento.

Si allega il Mod.4 di autocertificazione dell'imprenditore in merito all'inesistenza di conflitti di interessi da allegare, firmato digitalmente, al momento dell'offerta sul mercato elettronico.

### **Note per gli adempimenti fiscali**

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica [dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it), prima della stipula, la scansione delle marche da bollo che saranno utilizzate per il contratto e, successivamente la stipula, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.