

## **Intervento di manutenzione sull'impianto di estinzione antincendio a gas presso l'archivio della Direzione Provinciale di Udine.**

Presso l'Ufficio Direzione Provinciale di Udine in via Gorghi 18 a Udine si richiede un intervento per il collaudo dell'impianto di estinzione antincendio a protezione di alcuni archivi.

Nello specifico:

- Gruppo D dell'impianto antincendio a protezione dell'archivio al piano seminterrato - n° 2 bombole da 120 litri di capacità, caricate ciascuna con 87 kg di gas Trifluorometano (HFC 23), pressione di esercizio 40 bar, tara della bombola 54,8 kg, peso lordo totale kg. 204
- Gruppo N dell'impianto antincendio a protezione dell'archivio al piano secondo - n° 1 bombola caricata con 55 kg di gas Pentafluoroetano (NAF S 125) pressurizzato con 2,39 kg di azoto secco a 42 bar, tara della bombola 54,8 kg, peso totale kg. 112,2 (tara, carica e pressurizzazione).

Viene richiesto il servizio di:

- 1) collaudo delle 2 + 1 bombole
- 2) verifica del gas estinguente presente nelle 2 bombole Gruppo D;
- 3) sostituzione del gas estinguente presente nella bombola Gruppo N;
- 4) pressatura idraulica delle manichette di scarica;
- 5) revisione delle valvole a flusso rapido;
- 6) soffiatura e pulizia delle tubazioni;
- 7) prova di tenuta del locale;
- 8) fornitura e posa in opera di un pannello ottico acustico di allarme incendio con alimentazione 12 o 24 V c.c. segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 dB a 1 m, autoalimentato, completo di batteria per l'impianto Gruppo D;
- 9) per l'impianto Gruppo D si chiede la verifica del corretto posizionamento della valvola per l'attivazione manuale;
- 10) certificazione delle attività di collaudo/revisione e qualsiasi altra opera si rendesse necessaria a rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Durante le attività in cui il funzionamento dell'impianto risulti interdetto dovrà essere previsto un presidio equivalente affinché sia garantita comunque ed in ogni momento la protezione antincendio dell'archivio.

L'offerta, a corpo, dovrà essere comprensiva di ogni attività necessaria a certificare il collaudo di tutti i componenti e dell'intero impianto di protezione antincendio oltre alla redazione di tutte le certificazioni dovute per legge.

Alla fine dell'attività oggetto della presente gara l'intervento potrà ritenersi concluso solo a seguito di una relazione con esito positivo redatto da parte dell'ufficio e alla consegna da parte dell'impresa aggiudicataria delle certificazioni di legge, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti.

L'importo presunto non è stato determinato ma sarà presa in considerazione l'offerta più economica.

Il sopralluogo presso la sede oggetto dei lavori pur non obbligatorio risulta fortemente consigliato al fine di garantire il corretto svolgimento dell'intervento e della fornitura.

I riferimenti per informazioni e sopralluoghi presso la Direzione Provinciale di Udine sono:

- ✓ Suriano Nicola [nicola.suriano@agenziaentrate.it](mailto:nicola.suriano@agenziaentrate.it) 04321925405;
- ✓ Marinelli Gianluca [gianluca.marinelli@agenziaentrate.it](mailto:gianluca.marinelli@agenziaentrate.it) 04321925165 – 3204305222;

I riferimenti presso la Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia:

- ✓ Paola Barban [paola.barban@agenziaentrate.it](mailto:paola.barban@agenziaentrate.it) 0409710477;
- ✓ Davide Cobai [davide.cobai@agenziaentrate.it](mailto:davide.cobai@agenziaentrate.it) 0409710474 – 3204080781;

L'attività richiesta dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità che per le caratteristiche tecniche. Dovrà essere realizzato in conformità alle norme stabilite dall'Unione Europea in materia di sicurezza, tutela del lavoro e tutela ambientale.

L'Agenzia delle Entrate si riserva quindi la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria le modalità operative dell'intervento e le schede tecniche dei prodotti proposti, allo scopo di verificare la corrispondenza a quanto richiesto e per la redazione del previsto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Si precisa inoltre che, qualora l'intervento non corrisponda ai requisiti richiesti o l'impresa aggiudicataria non sia in grado di fornire le relative schede tecniche, l'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Rammentiamo che dal 6 giugno 2014 le Pubbliche amministrazioni potranno accettare le fatture solo in formato elettronico e corredate di CIG ed ad esse sarà applicata la scissione di pagamento.

Si allega il Mod.4 di autocertificazione dell'imprenditore in merito all'inesistenza di conflitti di interessi da allegare, firmato digitalmente, al momento dell'offerta sul mercato elettronico.

### **Note per gli adempimenti fiscali**

Si comunica che l'imposta di bollo va applicata su ogni contratto, inclusi quelli stipulati mediante scambio di documenti firmati digitalmente attraverso le procedure di ODA ed RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. A far data dal 26 giugno 2013, **l'imposta va applicata nella misura di € 16,00** ogni 100 righe (per convenzione ogni 4 pagine di foglio A4). Le marche di bollo vanno apposte, a cura e spese dell'appaltatore, su una copia cartacea dell'ODA o del documento di stipula in caso di RDO. Si precisa che questa Direzione Regionale dovrà acquisire dal fornitore, mediante invio alla casella di posta elettronica [dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it](mailto:dr.friulivg.rm@agenziaentrate.it), prima della stipula, la scansione delle marche da bollo che saranno utilizzate per il contratto e, successivamente la stipula, la scansione del contratto sul quale sono state apposte le marche debitamente annullate. Nel caso in cui il fornitore assolva l'imposta con le modalità previste dall'art 15 del DPR n.642 del 1972 (cosiddetto bollo virtuale) ovvero nelle altre modalità di assolvimento illustrate nella circolare n. 36 del 6 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, il fornitore invierà al suddetto indirizzo di posta elettronica le modalità con cui viene assolta l'imposta di bollo con scansione del relativo decreto autorizzativo.