

Reg. Int. 2019/465

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE GARA: SOSTITUZIONE
INTERRUTTORE GENERALE - PALAZZO DEGLI UFFICI
FINANZIARI DI UDINE - VIA GORGHI, 18 - RDO 2223718**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- nominato con provvedimento-determina a contrarre del Direttore Regionale reg. int. 2019/301 per la gara in oggetto;
- eseguita la pubblicazione sul MEPA della RDO 2223718 secondo le disposizioni del DL 95/2012;
- acquisite le offerte entro i termini indicati e formata la relativa graduatoria;
- approvata la seguente graduatoria:

OFFERENTE	Importo complessivo dell'offerta
ELETTRICA DUCALE SRL	525,00
SIEL IMPIANTI SRL	575,00
MAX SAS di Miranda Massimiliano & C.	1.830,00
C.I.E.L. IMPIANTI SRL	1.900,00
MIGLIORE OFFERTA	525,00

- vista la differenza dell'offerta tra le prime due e le restanti, e dal momento che la ditta seconda classificata ha esplicitato già nell'offerta che il prezzo non si riferisce alla sostituzione dell'interruttore, come richiesto nel capitolato di gara, ma alla realizzazione di una morsettiera idonea al collegamento dei cavi mantenendo in essere l'interruttore esistente, si procede a contattare la ditta prima in classifica per avere chiarimenti sulla natura del servizio offerto;
- preso atto che anche tale società ha presentato l'offerta per l'adattamento dell'interruttore esistente anzichè per la sua sostituzione, si passa alla ditta terza in classifica che conferma che il prezzo offerto si riferisce a quanto

espressamente richiesto nel capitolato di gara, e precisamente la sostituzione dell'interruttore generale con altro idoneo ad ospitare l'implementato cablaggio. Pertanto vengono escluse le ditte prima e seconda in classifica e si

AGGIUDICA

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 il servizio alla ditta MAX SAS Di Miranda Massimiliano & C. - fornitore selezionato applicando il criterio del prezzo più basso in quanto si tratta di appalti di beni, dal prezzo stimato inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività e che non hanno notevole contenuto tecnologico né carattere innovativo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Giulio Lonzar