

Rep. n. 2018/23

Oggetto: Intervento urgente di manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio presso l'Ufficio Provinciale di Alessandria – Territorio. Determina a contrarre a consuntivo.

Vista la richiesta dell'Ufficio Provinciale di Alessandria – Territorio RDA P0100600/63 del 24/01/2018, prot. n. 7653 del 25/01/2018 per un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di allarme antincendio, consistente nella revisione della centralina antincendio in quanto le sirene di allarme ai piani 1°, 2° e 4° non risultano funzionanti.

Vista la necessità di intervenire in tempi rapidi, trattandosi anche di interventi legati alla sicurezza.

Visto che l'Ufficio, considerata l'urgenza, ha contattato la AEM Impianti Tecnologici e Costruzioni di Omar Albasi & C. sas, che ha provveduto alla sostituzione delle batterie non funzionanti ed alla revisione della centralina antincendio e dei pulsanti.

Considerato che è stata fatta la valutazione di congruità del consuntivo pervenuto, da parte del referente tecnico, da cui è emerso che lo stesso risulta congruo.

Valutato che l'importo totale da spendere risulta inferiore alla soglia di euro 40.000,00 (prevista per l'affidamento diretto) e trova copertura contabile nel budget di questa Direzione Regionale.

Visti gli artt. 32 c. 2 e 36 c. 2 lettera a), D.Lgs. 50/2016 del 19/04/2016.

Visto il M.I.P, scheda B.b.4 e le indicazioni fornite nella nota prot. n. 95837 del 16/06/2016 (e relativi allegati) della DC Amministrazione Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e Fornitori – Ufficio Gare e Contenzioso;

si autorizza

a consuntivo l'impegno della spesa di € 432,00 Iva esclusa per gli interventi svolti dalla ditta AEM Impianti Tecnologici e Costruzioni di Omar Albasi & C. sas.

Torino, 05/03/2018

IL CAPO SETTORE
Luciano Vincenzo Federico
(firmato digitalmente)