

Prot.n.RIG/446 del 18/04/2017

OGGETTO: Riposizionamento dell'unità interna del climatizzatore presente nella sala c.e.d. della Direzione Provinciale di Perugia, via Canali n. 12, con conseguente ripristino dei collegamenti elettrici e reintegro del gas refrigerante – Determina a contrarre.

IL CAPO UFFICIO

Premesso che:

- Nella sala c.e.d. posta al 2° piano dell'immobile FIP di via Canali n. 12 in Perugia si è verificata una perdita di acqua di condensa nell'unità interna del climatizzatore che ha danneggiato in modo consistente le apparecchiature sottostanti;
- Per evitare che in caso di eventuale ulteriore perdita le apparecchiature presenti siano danneggiate è necessario localizzare tale unità in una posizione diversa;
- L'Ufficio, tenuto conto anche dell'urgenza dell'intervento ai fini del mantenimento della funzionalità di tutte le apparecchiature presenti nella sala c.e.d., stante anche le alte temperature presenti all'interno dell'ambiente, ha richiesto alla Ditta Biancalana Stefano un preventivo;
- Il preventivo, ammontante complessivamente ad € 600,00 oltre IVA, è stato ritenuto dall'Agenzia congruo, per la peculiarità e l'urgenza dell'intervento;
- Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- Il suddetto affidamento viene disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50.

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Informatizzato delle Procedure

DETERMINA

di procedere allo spostamento dell'unità interna del climatizzatore presente nella sala c.e.d., in posizione idonea ad evitare danni alle apparecchiature presenti in caso di ulteriore perdita di acqua, mediante affidamento diretto alla Ditta Biancalana Stefano, con sede legale in via Montepugliano, 24/c – 06072 – Spina - Marsciano (PG), C.F.: BNCSFN67T23G478S e P.IVA: 02617860545, per le esigenze descritte in premessa.

L'affidamento è soggetto, altresì, ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare nazionale applicabile, nonché al Regolamento di Contabilità e al Manuale Interattivo delle Procedure.

A tal riguardo stabilisce che:

1. L'oggetto dell'affidamento è costituito dallo smontaggio e successivo riposizionamento dell'unità interna del climatizzatore presente nella sala c.e.d. della D.P. di Perugia in via Canali, 12, con relativo ripristino dei collegamenti elettrici e reintegro del gas refrigerante, conformemente al preventivo richiesto alla Ditta Biancalana Stefano;

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

2. Per lo spostamento dell'unità interna del climatizzatore, compresa la manodopera necessaria per lo smontaggio, il montaggio, il ripristino dei collegamenti elettrici ed il reintegro del gas refrigerante l'Agenzia corrisponderà alla società l'importo di € 600,00 IVA esclusa (seicento/00 euro);
3. Il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in formato elettronico;
4. Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il sottoscritto Massimo Avenoso – funzionario delegato dell'Ufficio Gestione Risorse ex art. 4-bis del D.L. n. 78/2015, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Perugia, li 12/04/2017

F.to per IL DIRIGENTE *ad interim*
Federico Monaco
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Massimo Avenoso

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente